

Przełączenia / wyłączenia w sieci ZEUP SA 15/0,4 kV od lipca 2017 roku

L.P.	Data wyłączenia	Lokalizacja sieci	CZAS	Przyczyna	typ prac	Inicjator
1	05.07.2017	oś. Kasprzaka W-wa	05:00 - 05:10	Przygotowanie sieci od prac inwestycyjnych ZEUP - załączenie do sieci nowych kabli 15 KV i STACJI ST-3 S.2	inwestycja	ZEUP SA
2	06.07.2017	oś. Kasprzaka W-wa	05:00 - 05:10	Przygotowanie sieci do prac inwestycyjnych ZEUP - załączenie do sieci nowych kabli 15 KV i STACJI ST-3 S.1	inwestycja	ZEUP SA
3	07.07.2017	oś. Kasprzaka W-wa	05:00 - 05:20	Zakończenie inwestycji ZEUP - powrót do układu normalnego po pracach inwestycyjnych	inwestycja	ZEUP SA
4	02.08.2017	oś. Kasprzaka W-wa	05:00 - 05:10	Przygotowanie sieci ZEUP do przeprowadzenia modernizacji urządzeń inoogy w RPZ KOŁO - od 02.08.2017 - do 25.08.2017	inwestycja	innoogy Stoen Operator Sp. z o.o.
5	25.08.2017	oś. Kasprzaka W-wa	05:00 - 05:20	Zakończenie modernizacji i załączenie nowych urządzeń innoogy w RPZ KOŁO powrót do układu normalnego sieci ZEUP	inwestycja	innoogy Stoen Operator Sp. z o.o.
6	25.08.2017	oś. Kasprzaka W-wa	05:00 - 05:10	Przygotowanie sieci ZEUP do modernizacji urządzeń innoogy w RPZ WOLA od 25.08.2017 - do 31.08.2017	inwestycja	innoogy Stoen Operator Sp. z o.o.
7	31.08.2017	oś. Kasprzaka W-wa	05:00 - 05:20	Zakończenie modernizacji i załączenie nowych urządzeń innoogy w RPZ WOLA powórt do układu normalnego w sieci ZEUP	inwestycja	innoogy Stoen Operator Sp. z o.o.
8	14.09.2017	oś. Kasprzaka W-wa	05:00 - 05:10	Przygotowanie sieci do przebudowy kolizji kabli SN-15 KV w sieci innoogy	inwestycja	innoogy Stoen Operator Sp. z o.o.
9	16.09.2017	oś. Kasprzaka W-wa	05:00 - 05:20	Powrót do układu normalnego w sieci ZEUP po przebudowanie kolizji kabli 15 kV w sieci innoogy	inwestycja	innoogy Stoen Operator Sp. z o.o.
10	07.11.2017	oś. Kasprzaka W-wa	05:00 - 05:10	Wyłączenie elementów sieci ZEUP dla BHP prac w sieci innoogy do inwentaryzacji kabli 15 kV w rejonie ul. Jana Kazimierza	BHP	innoogy Stoen Operator Sp. z o.o.
11	08.11.2017	oś. Kasprzaka W-wa	05:00 - 05:20	Powrót do układu normalnego w sieci ZEUP po pracach inwentaryzacyjnych kabli 15 kV przez innoogy w rejonie ul. Jana Kazimierza	BHP	innoogy Stoen Operator Sp. z o.o.
12	17.11.2017	oś. Kasprzaka W-wa	08:36 - 09:21	Nieplanowana przerwa w dostawie energii elektrycznej dla bloku Kasprzaka 31B w Warszawie - przyczyną przerwy było załączenie alarmu przeciwpożarowego przez osobę postronną - automatka zabezpieczeniowa zadziałała prawidłowo.	Działanie osób trzecich	osoba postronna
13	21.12.2017	oś. Kasprzaka W-wa	10:30 - 15:30	Uszkodzenie wyłącznika w instalacji wewnętrznej budynku (w rozdzielnicy administracyjnej TGM -C1.5 w klatce C). Brak napięcia u części odbiorców kl C Blok 31 A.	Prace inwestycyjne w instalacji odbiorczej na potrzeby administracji	UPC/Administracja
14	08.02.2018	oś. Kasprzaka W-wa	07:30 - 08:08	Uszkodzona wkładka bezpiecznikowa HSF 40A w stacji FWP sekcja 2 pole 19 "RPZ Koło"	Awaria	ZEUP SA
15	08.02.2018	oś. Kasprzaka W-wa	11:05 - 11:08	Powrót do układu normalnego w sieci ZEUP po wymianie wkładki bezpiecznika HSF 40A w stacji FWP sekcja 2 pole 19 "RPZ Koło"	BHP	ZEUP SA
16	20.02.2018	oś. Kasprzaka W-wa	06:00- 06:03	Przygotowanie sieci od prac inwestycyjnych ZEUP/innoogy Stoen Operator Sp. z oo - uruchomienien PZO w budynku Ck	Prace planowe	Innoogy Stoen Operator Sp. z o.o./ZEUP
17	22.02.2018	oś. Kasprzaka W-wa	06:00- 06:03	Przygotowanie sieci od prac inwestycyjnych ZEUP/innoogy Stoen Operator Sp. z oo - uruchomienien PZO w budynku Ck	Prace planowe	ZEUP SA
18	12.03.2018	oś. Kasprzaka W-wa	19:04 - 20:13	Zadziałanie instalacji ppoż. Zadymienie jednej z czujek ppoż. zlokalizowanej na poziomie -1 przy klatce D budynek M. Kasprzaka 31 B	Działanie osób trzecich	Administracja
19	16.05.2018	Kasprzaka 29 B oś. Kasprzaka W-wa	09:14- 11:02	Prace inwestycyjne montaż dławików kompensacyjnych na stacji transformatorowej zasilającej blok	inwestycja	ZEUP SA
20	17.05.2018	Kasprzaka 31 B oś. Kasprzaka W-wa	10:12-11:03	Prace inwestycyjne montaż dławików kompensacyjnych na stacji transformatorowej zasilającej blok . Wyłączenie transformatora nr 2	inwestycja	ZEUP SA
21	17.05.2018	Kasprzaka 31 B oś. Kasprzaka W-wa	11:05-11:45	Prace inwestycyjne montaż dławików kompensacyjnych na stacji transformatorowej zasilającej blok . Wyłączenie transformatora nr 1	inwestycja	ZEUP SA